

Objekto atitikties gaisrinę saugą
reglamentuojantiems teisės aktams
deklaravimo tvarkos aprašo
priedas

(Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams
deklaracijos formos pavyzdys)

**OBJEKTO ATITIKTIES GAISRINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANTIEMS TEISĖS
AKTAMS DEKLARACIJA**

2014-05-07

(data)

JONAVA

(sudarymo vieta)

Pirminė

×

Patikslinta

☐

1.	Deklaruojančiosios įmonės pavadinimas, administracijos buveinės adresas	
JONAVOS PRADINĖ MOKYKLA, Smėlio g. 11, Jonava		
2.	Objekto pavadinimas, adresas, naudojimo paskirtis (pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (Žin., 2002, Nr. 41-1539))	
Ugdymo įstaiga		
JONAVOS PRADINĖ MOKYKLA		
Smėlio g. 11, Jonava		
3.	Deklaruojančiosios įmonės vadovo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys	
Direktorė Birutė Prasauskienė		
Tel 868779354, jonavospradine@gmail.com		
4.	Atsakingo už objekto gaisrinę būklę asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys	
Pavaduotoja ūkiui Janina Stankevičienė,		
tel. 8-349066039, jonavospradine@gmail.com		
5.	Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams vertinimas:	
5.1. Darbuotojų instruktavimas, gaisrinės saugos mokymas ir atestavimas:		
5.1.1. Ar objekte yra tinkamai parengtos gaisrinės saugos instrukcijos		Vykdoma
5.1.2. Ar rengiami teisės aktų nustatyta tvarka objekte dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų instruktažai gaisrinės saugos klausimais		Vykdoma
5.1.3. Ar tinkamai pildomi gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalai		Vykdoma
5.1.4. Ar objekte parengtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas, ar ne rečiau kaip kartą per metus rengiamos pratybos siekiant išmokti šiuo planu naudotis		Vykdoma
5.1.5. Ar objekte dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai mokomi gaisrinės saugos ir atestuojami (tikrinamos jų žinios)		Vykdoma
5.2. Teritorijos priežiūra:		
5.2.1. Ar teritorija išvalyta ir nušienauta, ar gamybos, augalinės atliekos, šiukšlės laikomos tam skirtose vietose		Vykdoma
5.2.2. Ar privažiavimo keliai ir prieėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių yra laisvi		Įvykdyta
5.2.3. Ar tarpai tarp statinių (minimalūs priešgaisriniai atstumai), nustatyti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, yra laisvi ir neužkrauti		Įvykdyta
5.2.4. Ar teritorijoje pažymėtos transporto priemonių stovėjimo, medžiagų laikymo vietos		Įvykdyta

5.2.5. Ar automatiniai įvažiavimo į teritoriją vartai, užkardai ir kiti įrenginiai turi rankinį valdymą, leidžiantį juos atidaryti bet kuriuo paros metu	Netaikoma
5.2.6. Ar pagal sprogimą ir gaisrą pavojingose teritorijose įrengti įspėjamieji ženklai arba užrašai, draudžiantys rūkyti ir naudoti atvirą ugnį	Netaikoma
5.2.7. Ar transporto priemonių stovėjimo aikštelėse automobiliai statomi paliekant tarp lengvųjų automobilių ne mažesnę kaip 0,6 m, tarp krovininių automobilių – ne mažesnę kaip 0,8 m atstumą	Taip
5.2.8. Ar transporto priemonių stovėjimo aikštelėse yra lynai (standžios vilktys) automobiliams evakuoti (ne mažiau kaip vienas keturiasdešimčiai automobilių) ir reikalaujamas pirminių gaisro gesinimo priemonių kiekis	Netaikoma
5.2.9. Ar degalinės teritorijoje, kurioje prekiaujama buitinių dujų balionais, bendras šių dujų kiekis neviršija 1 340 kg, ar balionai laikomi ne arčiau kaip 5 m nuo degalinės pastatų ir įrenginių	Netaikoma
5.2.10. Ar degalinėje yra reikalaujamas pirminių gaisro gesinimo priemonių kiekis	Netaikoma
5.2.11. Ar prie miško esančiame durpyno pakraštyje įrengtas 75 m pločio priešgaisrinis ruožas	Netaikoma
5.2.12. Ar durpyne kas 20 m iškasti grioveliai, jungiantys vandens surenkamuosius kanalus	Netaikoma
5.2.13. Ar durpyne esančiuose vandens surenkamuosiuose kanaluose įrengtos vandenį sulaikančios užtvartos, užtikrinančios ne mažesnę kaip 0,6–0,8 m vandens lygį	Netaikoma
5.2.14. Ar durpyno teritorijoje yra įrengti ne mažesnės kaip 1000 m ³ talpos gaisriniai rezervuarai, išdėstyti ne didesniu kaip 500 m atstumu vienas nuo kito, ar prie jų įrengti kietą pagrindą turintys privažiavimo keliai ir 12x12 m transporto priemonių stovėjimo aikštelės	Netaikoma
5.2.15. Ar durpyne yra pakankamai gaisro gesinimo priemonių	Netaikoma
5.3. Statiniai ir patalpos:	
5.3.1. Ar evakuacijos keliai ir išėjimai neužkrauti ir parengti žmonėms evakuoti	Įvykdyta
5.3.2. Ar nepažeisti priešgaisrinių durų, vartų, liukų sandarumo tarpikliai, ar techniškai tvarkingi ir veikia savaiminio užsidarymo mechanizmai	Įvykdyta
5.3.3. Ar evakuacijos kelių grindų danga pritvirtinta	Įvykdyta
5.3.4. Ar koridoriuose, laiptinėse ir ant evakuacijos keliuose esančių durų įrengti evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, ar jie įrengti pagal nustatytus reikalavimus	Įvykdyta
5.3.5. Ar evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą ir gaisrinius čiaupus, išdėstyti taip, kad iš bet kurios patalpos vietos gerai būtų matomas bent vienas kiekvienos rūšies ženklas	Įvykdyta
5.3.6. Ar prie įėjimo į gamybines patalpas ir sandėlius nurodytos jų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų	Netaikoma
5.3.7. Ar A _{sg} , B _{sg} kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose yra pakabintos gaisrinės saugos instrukcijos	Netaikoma
5.3.8. Ar rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose nelaikoma suslėgtųjų dujų balionų, ypač degių, labai degių medžiagų ir preparatų, sprogstamųjų bei kitų pavojingų medžiagų, kurios sprogsta ir dega sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingų produktų	Netaikoma
5.3.9. Ar vietose, kur kabeliai ir vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos užtaisytos reikalaujamo atsparumo ugniai užpildu	Netaikoma
5.3.10. Ar viešbučių, motelių, senelių prieglaudų, pensijų, poilsio namų, nakvynės namų kambariuose yra priešgaisrinės saugos reikalavimų atmintinės	Netaikoma
5.3.11. Ar gydymo paskirties pastatuose, kuriuose gydomi sutrikusio judėjimo funkciją turintys ligoniai, yra neštuvų (ne mažiau kaip vieneri šešiams ligoniams)	Netaikoma
5.3.12. Ar ligonių palatose tarpai tarp lovų yra ne mažesni kaip 0,8 m, ar pagrindinis takas ne siauresnis kaip 1,2 m	Netaikoma
5.3.13. Ar rūkyti skirtos patalpos įrengtos pagal nustatytus reikalavimus	Netaikoma

5.3.14. Ar žmonių evakavimo planai įrengti pagal nustatytus reikalavimus	Įvykdyta
5.3.15. Ar statiniuose ir patalpose yra reikalaujamas pirminių gaisro gesinimo priemonių kiekis	Įvykdyta
5.4. Technologiniai procesai ir įrenginiai:	
5.4.1. Ar matomoje vietoje pakabintos vamzdynų technologinės schemos	Įvykdyta
5.4.2. Ar vamzdynai, technologiniai įrenginiai ir tara, kuriuose yra sprogių ir gaisringų garų, dujų ar dulkių išskiriančių medžiagų, yra sandarūs. Ar ant minėtos taros nurodytas laikomos medžiagos pavadinimas, kiekis ir pavojingumo charakteristikos	Netaikoma
5.4.3. Ar neeksploatuojami įrenginiai ir vamzdynai su degiais skysčiais įmirkusia izoliacine medžiaga	Netaikoma
5.4.4. Ar technologinius įrenginius aptarnaujantis personalas susipažinęs su vamzdynų technologine schema, sklendžių išdėstymu ir jų paskirtimi, ar ištikus avarijai moka atlikti sklendžių perjungimo, uždarymo ir atidarymo operacijas	Aptarnauja šiluminiai tinklai
5.4.5. Ar elektros įrenginiai apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų avarinių režimų, galinčių sukelti gaisrą	Įvykdyta
5.4.6. Ar priėjimo prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų vietos yra tvarkingos ir neužkrautos	Įvykdyta
5.4.7. Ar degios medžiagos sandėliuojamos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo elektros šviestuvų	Netaikoma
5.4.8. Ar elektros šviestuvuose nenaudojamos didesnės galios elektros lempos, negu nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose	Įvykdyta
5.4.9. Ar tvarkingi kištukiniai lizdai, kištukai, paskirstymo dėžutės, jungikliai ir kiti elektros aparatai	Įvykdyta
5.4.10. Ar A_{sg} , B_{sg} ir C_g kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose nenaudojami elektros šviestuvai su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta apšvietimo armatūra	Netaikoma
5.4.11. Ar A_{sg} ir B_{sg} kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose neįrengti kištukiniai lizdai	Netaikoma
5.4.12. Ar nenaudojami nekalibruoti ir savos gamybos apsaugos aparatai	Įvykdyta
5.4.13. Ar elektros laidai ir kabeliai sujungti tik leistinu būdu (presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis jungtimis)	Įvykdyta
5.4.14. Ar atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, yra papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais ir pan.)	Netaikoma
5.4.15. Ar kabelių ir laidų izoliacijos varža matuojama laiku, ar matavimo rezultatai surašomi į tam tikslui skirtą žurnalą arba į atitinkamos formos aktą	Vykdoma
5.4.16. Ar apsaugos nuo žaibo įrenginiai yra techniškai tvarkingi ir tikrinami jų įrengimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka	Vykdoma
5.4.17. Ar neeksploatuojami elektros įrenginiai yra atjungti nuo elektros tinklo, ar nenaudojama atviroji elektros instaliacija yra išmontuota	Įvykdyta
5.4.18. Ar šildymo įrenginiai eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus	Vykdoma
5.4.19. Ar prieš šildymo sezoną visi šildymo įrenginiai patikrinami	Vykdoma
5.4.20. Ar šildymo įrenginiai, dūmtraukiai techniškai sutvarkyti	Taip
5.4.21. Ar palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose esantys mūriniai dūmtraukiai ir mūrinės sienos su dūmų kanalais yra išbaltinti	Netaikoma
5.4.22. Ar A_{sg} , B_{sg} ir C_g kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose nenaudojami atvirosio tipo šildymo prietaisai	Netaikoma
5.4.23. Ar vėdinimo įrenginiai eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus	Vykdoma
5.4.24. Ar iš vėdinimo kabinų, ciklonų, filtrų, ortakių reguliariai valomos degios dulkės ir gamybinės atliekos	Netaikoma

5.4.25. Ar vėdinimo kameros užrakintos, jose nelaikomi įrenginiai ir kokios nors medžiagos	Įvykdyta
5.4.26. Ar įmonėje, įstaigoje, organizacijoje yra jos vadovo patvirtinta instrukcija, nustatanti ugnies darbų atlikimo tvarką	Netaikoma
5.4.27. Ar laboratorijose dirbantis personalas yra susipažinęs su naudojamų cheminių medžiagų ir preparatų sprogumu ir gaisringumu	Netaikoma
5.4.28. Ar laboratorijose darbai, kurių metu gali išsiskirti kenksmingų, sprogų ir (ar) gaisringų dujų bei garų, atliekami techniškai tvarkingose traukos spintose, veikiant vėdinimo sistemai	Netaikoma
5.4.29. Ar cheminės medžiagos laboratorijose laikomos pagal nustatytus reikalavimus	Netaikoma
5.4.30. Ar laboratorijose prieigos prie cheminių medžiagų laikymo vietų pažymėtos užrašais, nurodančiais medžiagos būdingąją savybę (pvz., „Ugnis pavojinga“, „Nuodinga“ ir pan.)	Netaikoma
5.4.31. Ar dažymo, džiovinimo spintos, kameros, kabinos eksploatuojamos tik esant techniškai tvarkingiems jų ištraukiamosios vėdinimo sistemos oro drėkintuvams, vandens filtrams, dažų, lakų gaudikliams, automatinio gesinimo įrenginiams	Netaikoma
5.4.32. Ar naudojant ypač degius, labai degius ir degius skysčius, dažoma, lakuojama ir emaliuojama specialiai tam įrengtose patalpose	Netaikoma
5.4.33. Ar iš dažymo, džiovinimo spintų, kamerų ir kabinų degios nuosėdos valomos kiekvieną pamainą	Netaikoma
5.4.34. Ar džiovinimo kameroje nenaudojami atviri elektros elementai ir kontaktinės jungtys	Netaikoma
5.4.35. Ar nuo technologinių šildymo ir kitų įrenginių bei elektrinių prietaisų dulkės ir kitos degios medžiagos valomos kiekvieną pamainą, nuo statybinių konstrukcijų ir stogo – ne rečiau kaip kartą per mėnesį	Netaikoma
5.4.36. Ar medžio apdirbimo staklės turi vietinius siurbiklius su užsklandomis atliekoms šalinti	Netaikoma
5.4.37. Ar susikaupusios medienos atliekos šalinamos laiku. Ar neperpildomi ciklonai ir dulkių surinkimo kameros	Netaikoma
5.4.38. Ar nustatytas į džiovyklas kraunamų medžiagų leistinas kiekis ir darbo temperatūros režimas. Ar šiam režimui palaikyti įrengti temperatūros reguliatoriai, ar jie veikia	Netaikoma
5.5. Sprogios ir gaisringos medžiagos:	
5.5.1. Ar sprogų ir gaisringų medžiagų krovos darbai atliekami tik esant nepažeistai gamyklinei šių medžiagų tarai ir pakuotei	Netaikoma
5.5.2. Ar transporteriai, pneumatiniai ir savaime tekančių medžiagų vamzdynai yra techniškai sutvarkyti	Netaikoma
5.5.3. Ar naftos ir jos produktų siurblinėse iškabintos technologinių vamzdynų ir armatūros išdėstymo schemos	Netaikoma
5.5.4. Ar ant naftos produktų rezervuarų nurodyta produkto rūšis, rezervuaro tipas ir maksimalus pripylimo lygis. Ar rezervuarai neperpildyti	Netaikoma
5.5.5. Ar tvarkingi naftos produktų rezervuarus juosiantys pylimėliai ir perėjimo tilteliai, ar pylimėlių apjuostos vietos viduje ir 10 m atstumu apie ją nelaikomos kokios nors medžiagos ir įrenginiai, joje laiku pjaunama ir šalinama žolė	Netaikoma
5.5.6. Ar antžeminiuose rezervuaruose nafta ir jos produktai apsaugoti nuo kaitimo dėl tiesioginių saulės spindulių	Netaikoma
5.5.7. Ar techniškai tvarkingi sankasose esančių kanalizacinių angų, skirtų naftos produktams ir lietaus vandeniui nutekėti, užtvartiniai įrenginiai	Netaikoma
5.5.8. Ar tvarkingi naftos ir jos produktų perpylimo įrenginiai	Netaikoma
5.5.9. Ar pildomos tik techniškai tvarkingos geležinkelio cisternos ir turinčios ant korpuso žymas apie atliktą apžiūrą ir techninius bandymus	Netaikoma
5.5.10. Ar įžeminti bėgiai, estakados, vamzdynai, teleskopiniai vamzdžiai ir žarnų antgaliai	Netaikoma
5.5.11. Ar tvarkingi ir laisvi keliai ir tilteliai gaisriniais automobiliams važiuoti. Ar įrengti nedegūs tilteliai per vamzdynus	Netaikoma

5.5.12. Ar naftos ir jos produktų pylimo estakadoje yra ne mažiau kaip 2 standžios vilktys automobilinems cisternoms nutempti kilus gaisrui	Netaikoma
5.5.13. Ar krante esantys naftos ir jos produktų vamzdynai turi avarines sklendes, įrengtas 30 m atstumu nuo prieplaukos (kranto)	Netaikoma
5.5.14. Ar naftos bazes, pylimo ir perpumpavimo stotis prižiūrintis personalas supranta vamzdynų technologines schemas, žino sklendžių vietą ir jų paskirtį, moka perjungti sklendes ištikus avarijai ar kilus gaisrui	Netaikoma
5.5.15. Ar gamybinėse patalpose ir sandėliuose, kuriuose naudojamos arba laikomos medžiagos ir preparatai, galintys išskirti degių dujų ir garų, įrengti oro aplinkos dujų signalizatoriai	Netaikoma
5.5.16. Ar dujų balionai laikomi pagal nustatytus reikalavimus, ar dujų balionų sandėliuose nelaikomos kitos medžiagos ir įrengimai	Netaikoma
5.5.17. Ar civilinių pirotechnikos priemonių sandėliai ir prekybos jomis vietos įrengtos pagal nustatytus reikalavimus	Netaikoma
5.5.18. Ar sandėliuojamų ir prekybos vietose esančių pirotechnikos priemonių kiekiai (bendras ir pirotechninio mišinio) neviršija teisės aktuose nustatytų leistinų dydžių	Netaikoma
5.6. Medžiagų sandėliavimas:	Netaikoma
5.6.1. Ar medžiagos laikomos grupėmis pagal joms gesinti naudojamas medžiagas (vanduo, putos, dujos ir t. t.), taip pat pagal jų fizikines bei chemines savybes ir sprogumą bei gaisringumą	Netaikoma
5.6.2. Ar ant išorinės sandėlio durų (vartų) pusės įrengti ženklai, apibūdinantys laikomų medžiagų ir prekių sprogumą ir gaisringumą	Netaikoma
5.6.3. Ar sandėliuose langai, durys ir vartai neužkrauti	Netaikoma
5.6.4. Ar medžiagos, kurios laikomos ne lentynose, sudėtos į rietuves. Ar sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m ² , šių medžiagų laikymo vietos yra pažymėtos juostomis ant grindų	Netaikoma
5.6.5. Ar sandėliuose nelaikomi elektros ir automobilinei krautuvai, motorinės transporto priemonės, ar neįkraunami jų akumuliatoriai	Netaikoma
5.6.6. Ar degių ir nedegių medžiagų su degia pakuote sandėliuose nenaudojami elektros šildytuvai su atvirais kaitinimo elementais, viryklės ir kiti buitiniai elektros prietaisai	Netaikoma
5.6.7. Ar sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 50 m ² , praeigos tarp stelažų, rietuvių ir nuo stelažų, rietuvių iki sienų labiausiai išsikišusių konstrukcijų yra ne siauresnės kaip 0,8 m ir neužkrautos	Netaikoma
5.6.8. Ar sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m ² , praeigos tarp stelažų, rietuvių yra ne siauresnės kaip 1,2 m, tarp sienų labiausiai išsikišusių konstrukcijų ir stelažų, rietuvių – ne siauresnės kaip 0,8 m	Netaikoma
5.6.9. Ar medienos ir rąstų rietuvės lengvai prieinamos ir privažiuojamos iš visų pusių. Ar rietuvės ne didesnės, praeigos tarp jų ne siauresnės, nei nustatyta teisės aktuose	Netaikoma
5.6.10. Ar atstumas nuo kietojo kuro aikštelėse sandėliuojamų medienos pjuvenų arba skiedrų krūvų iki pastatų ir statinių ne mažesnis kaip 15 m. Ar krūvos ne didesnės, praeigos tarp jų ne siauresnės, nei nustatyta teisės aktuose	Netaikoma
5.6.11. Ar sandėliuojamų anglių krūvų aukštis ne didesnis, tarpai tarp jų ne mažesni, nei nustatyta teisės aktuose	Netaikoma
5.6.12. Ar skirtingų rūšių anglys kraunamos į atskiras krūvas. Ar anglių temperatūra krūvose kontroliuojama	Netaikoma
5.6.13. Ar sandėliuojamų durpių krūvos ne didesnės, tarpai tarp jų ne mažesni, nei nustatyta teisės aktuose	Netaikoma
5.6.14. Ar kontroliuojama durpių temperatūra krūvose	Netaikoma
5.6.15. Ar saugomų padangų, gumos atliekų rietuvės ne didesnės, tarpai tarp jų ne mažesni, nei nustatyta teisės aktuose	Netaikoma
5.7. Masinio susibūrimo renginiai:	

5.7.1. Ar masinių kultūros renginių metu budi asmenys, supažindinti su gaisrinės saugos reikalavimais ir žmonių evakavimo kilus gaisrui tvarka		Vykdoma
5.7.2. Ar masinių kultūros renginių patalpose kėdės sujungtos į eiles arba pritvirtintos prie grindų		Netaikoma
5.7.3. Ar scenai apipavidalinti nenaudojamos ypač degios ir labai degios medžiagos		Netaikoma
5.8. Gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga:		
5.8.1. Ar objekte esančios gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai, skirti gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti (toliau – aktyviosios gaisrinės saugos priemonės) yra techniškai tvarkingos ir veikia		Įvykdyta
5.8.2. Ar organizuojama ir atliekama aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra. Ar jos išbandomos ne rečiau kaip kartą per metus, ar rezultatai surašomi į tam skirtus žurnalus		Vykdoma
5.8.3. Ar gesintuvai laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų		Įvykdyta
5.8.4. Ar gesintuvai ir juose esančių gesinimo medžiagų kiekis ir kokybė tikrinami PAGD nustatyta tvarka		Vykdoma
5.8.5. Ar vidaus gaisrinio vandentiekio tinklas yra techniškai sutvarkytas, ar jis periodiškai (kartą per metus) tikrinamas, ar patikros rezultatai surašomi į tam skirtą žurnalą		Netaikoma
5.8.6. Ar gaisrinės žarnos yra sausos, susuktos į dvigubą ritę (plokščiosios gaisrinės žarnos) ir prijungtos prie čiaupų bei švirkštų		Netaikoma
5.8.7. Ar gaisrinių čiaupų spintelės tvarkingos, lengvai atidaromos, ar ant durelių yra aiškiai pažymėtas raidžių indeksas „GČ“ arba grafinis ženklas, jo eilės ir ugniagesių iškvietimo telefono numeris		Netaikoma
5.8.8. Ar prieigų prie gaisrinių čiaupų vietos yra laisvos ir neužkrautos		Netaikoma
5.8.9. Ar aikštelės ir keliai, skirti gaisriniams automobiliams privažiuoti prie vandens šaltinių (gaisrinių rezervuarų, gaisrinių hidrantų, upės, tvenkinio ir kt.), yra laisvi ir tvarkingi		Netaikoma
5.8.10. Ar gaisrui gesinti naudojami vandens rezervuarai ir kiti vandens šaltiniai reguliariai valomi (šalinamos šiukšlės, dumblas, kiti pašaliniai daiktai)		Netaikoma
5.8.11. Ar gaisrui gesinti skirti vandens rezervuarai pripildyti vandens		Netaikoma
5.8.12. Ar gaisrui gesinti skirtų vandens rezervuarų, gaisrinių hidrantų, kitų vandens šaltinių vietos ir privažiavimo prie jų keliai yra pažymėti specialiomis rodyklėmis (ženklais), ar ant rezervuarų nurodyta jų talpa		Netaikoma
5.8.13. Ar gaisriniai hidrantai yra tvarkingi ir parengti darbui, jų šulinių dangčiai lengvai atsidaro bet kuriuo metų laiku		Netaikoma
5.8.14. Ar neužstatomi privažiavimo prie gaisrinių hidrantų keliai ir patys hidrantai		Netaikoma
5.8.15. Ar periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) tikrinama gaisrinių hidrantų, hidrantų kolonėlių techninė būklė, ar patikros rezultatai surašomi į tam skirtą žurnalą arba atitinkamos formos aktą		Netaikoma
5.8.16. Ar vandentiekio bokštas tvarkingas ir pritaikytas gaisrų gesinimo technikai paimti vandenį		Netaikoma
6.	Deklaracijos pateikimo data	2014-05-07
7.	Deklaruojančiosios įmonės vadovo vardas ir pavardė Birutė Prasauskienė	
Patvirtinu, kad Deklaracijoje ir pridedamuose dokumentuose arba jų kopijose pateikti duomenys tikslūs ir teisingi		
(deklaruojančiosios įmonės vadovo parašas)		
8.	Pridedami dokumentai arba jų kopijos	
	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius

Objekto reglamentuojančio gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaracija		7
9.	Deklaracijos atitikties vertinimas:	
9.1. Patvirtinu, kad Deklaracijoje pateikti duomenys tikslūs ir teisingi		
(pareigūno parašas)		
9.2. Deklaracijos 5 dalyje nurodyto gaisrinės saugos reikalavimo eilės numeris		Reikalavimo įvykdymo terminas
(pareigūno parašas)		(deklaruojančiosios įmonės vadovo parašas)